PIV
Prüfinstitut
Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41
D - 42551 Velbert
Telefon +49 (0) 20 51 / 95 06-5
Telefax +49 (0) 20 51 / 95 06-69
eMail: piv.velbert@t-online.de

Prüfzeugnis

(Test Certificate)

Nr. 32-2/06

DIN EN 13126-8 : 2006-05

Der Firma (the company)	Winkhaus Fenstertechnik GmbH & Co.KG 48291 Telgte
wird bescheinigt, dass Sie am (will be attested that on)	11. Mai 2007
die Anforderungen der (the requirements of) DIN / CEN/TS 13126-8	entsprechend Klassifizierungsschlüssel (according to classifikation key were met)
für den Drehkippbeschlag (for the tilt & turn furniture)	
mit der Produktbezeichnung (with the product name)	autoPilot K

erfüllt hat.

Klassifikationsschlüssel / classification key

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gebrauchs-kategorie	Dauerfunk-tionstüchigkeit	Masse	Feuerbe-ständigkeit	Gerauchs-sicherheit	Korrosions-Beständigkeit	Schutzwir-kung	Anwendung	Prüfgrößen
Category In use	Durability	Mass	Fire	Safety in use	Corrosion	Security	Application	Size of limitation
---	4	100	0	1	4	---	8	1300 x 1200

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht nach RAL-RG 607/3 Nr. 4-10/96 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.
(This test certificate is based on the test report according to RAL-RG 607/3 No. 4-14/98 of PIV).

Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und / oder das geprüfte Produkt nicht ändern.
(The test certificate is valid as long as the testing basis and/or the tested product are not changed).

42551 Velbert, den 11. Mai 2007

R. Ehle
Dipl.-Ing.

Dies ist eine Urkundenseite.
Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt.
Bei Farbkopien muß der Unterschied zum Original dargestellt sein.
Mißachtung bedeutet Urkundenfälschung.